РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ05.В.04282 ТР 1380769
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО «КНАУФ ГИПС». Адрес: 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул.Центральная, д.139. ОГРН: 1025002863049. Телефон (495) 504-08-26, факс (495) 504-08-27. office-msk@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) «Knauf USG System GmbH&Co.KG», см. приложение бланк № 0530064. Адрес: Kipperstrasse 19, D-44147 Dortmund, Germany
адрес производства: Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn, Germany. Телефон +49(0)231 88085523, факс +49(0)231 88085531.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Плита армированная цементно-минеральная AQUAPANEL® Cement Board SkyLite (АКВАПАНЕЛЬ® СкайЛайт). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 4000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 6810 19 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" относится к группе НГ (негорючий)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М05726-ТР от 29.09.2014 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел.(495) 995-1026. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Акт анализа состояния производства № 4902-АП от 22.10.2013 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»,№ ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 4 С.
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.10.2014 по 05.10.2019

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — И.И. Далбинш
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) — А.В. Капранов
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.