

Испытательная лаборатория

"НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07

Действителен до « 25 » июня 2012 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24

« 20 » июня 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 24, задание №24з от 13.05.2014 г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 81Р-1 от 13.05.2014 г.

наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Холст», код ТН ВЭД 3816 00 000 00, код ОКП 57 4550
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ООО «ВОЛМА-Воскресенск»
140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, строение 1
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах Объединенная проба 10 кг, партия №815/9
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.87Р

Методика испытания ГОСТ 31376-2008, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5802-86
наименование и обозначение документов

Дата испытания Май-июнь 2014 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера)
на 1 листе
приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытанная объединенная проба смеси сухой строительной штукатурной на гипсовом вяжущем «ВОЛМА-Холст», код ТН ВЭД 3816 00 000 00, код ОКП 574550 (изготовитель – ООО «ВОЛМА-Воскресенск») соответствует требованиям

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа, ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия»
на соответствие которому проводились испытания)

Руководитель испытательного центра (лаборатории)



подпись

Н.П. Кордюков
инициалы, фамилия