

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01347
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373703
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
(наименование и место- Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
нахождение заявителя)
ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 981- 47- 43, факс (495) 981- 47- 44.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Краски Файдаль».
(наименование и место- Адрес: 115516, г. Москва, Кавказский б-р., д. 51, стр. 3.
нахождение изготовителя
продукции) ОГРН: 1097746145914. Телефон (495) 783-20-30, факс (495) 783-20-30.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации. стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Шпаклевка готовая под покраску марки вебер.ветонит ЛР
Паста (weber.vetonit LR Pasta) (расход не более 1,0 л/м²
(информация об объекте сертификации, при нанесении на негорючее основание), выпускаемая по
позволяющая идентифицировать объект) ТУ 2316-020-60499460-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1630

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный Закон
№ 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред.
Федеральных законов от 10.07.2012 N
117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс
пожарной опасности строительных материалов КМ1 - группа слабогорючие (Г1),
группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей
способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3209 10 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 3381/РС от 28.07.2014 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
(документы, представленные заявителем в орган по № РОСС RU.3575.04ШЮ00/ИСМ 00504-14 от 10.02.2014 г.
сертификации в качестве доказательств соответствия Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а
продукции требованиям технического регламента также в сопроводительной документации.
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.08.2014 по 10.08.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

[Signature]
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Signature]
В.А. Литвинов