



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ САНИТАРНОЙ ТЕХНИКИ
(ОАО «НИИсантехники»)

Телефон/факс: 482-15-77, 482-38-87
127238 г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21
ИНН: 7713588814
santehnikii@gmail.com / www.niisanetchniki.ru

Исходящее № 355 от 08 сентября 2012 г.

Генеральному директору
ООО «РусТрейдинг»
Е.Б. Молодцовой

119034, г. Москва, ул. Льва
Толстого, дом 23, стр. 3

ИЦ «Сантехоборудование» ОАО «НИИсантехники» провел испытания образцов смесителей для мойки, для умывальника, для ванны, общего для ванны и умывальника, для душа, для биде торговой марки ROSSINKA чистоты SILVERMIX на соответствие ГОСТ 25809-96 и ГОСТ 19681-94.

Владельцем торговой марки ROSSINKA чистоты SILVERMIX является компания ООО «РусТрейдинг».

В результате проведенных испытаний установлено, что смесители торговой марки ROSSINKA чистоты SILVERMIX полностью соответствуют ГОСТ 25809-96 и ГОСТ 19681-94.

Детали смесителей, непосредственно соприкасающиеся с водой при эксплуатации, изготавливаются из материалов, разрешенных органами Минздрава для применения на питьевом водопроводе. Все эти детали обладают коррозионной стойкостью, необходимой механической прочностью и устойчивостью к электрохимической коррозии.

На основании результатов проведенных исследований и испытаний, смесители торговой марки ROSSINKA чистоты SILVERMIX рекомендованы для использования во всех типах зданий и сооружений, в том числе: в жилых, детских, дошкольных и школьных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, административных зданиях.

Генеральный директор



Н.Г.Добронадеждина