

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.02971
(номер сертификата соответствия)

ТР 1388611
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Дёке Хоум Системс". Адрес: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2. ОГРН: 5117746066235. Телефон (916) 141 77 76. E-mail: mail@docke.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Дёке Хоум Системс". Адрес: 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2. ОГРН: 5117746066235. Телефон (916) 141 77 76. E-mail: mail@docke.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499) 4098725, info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 03.10.2013 Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал штучный кровельный битумный "Гибкая черепица", торговая марка "Döcke". Толщина 3,0±0,2 мм. ТУ 5774-002-38237029-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402, группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244, группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 3213-С/ТР от 12.02.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 25.08.2010 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № ROCC RU.ИСМ001.К00592 от 21.05.2014 г. по 21.05.2017 г., выдан ООО "ТехноСертификация" номер аттестата аккредитации ROCC RU.3325.04ТФ00.ИСМ001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.02.2015 по 12.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



А.А. Козарицкий