



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графеский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факсе (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.07.П.003163.07.14

Дата 23. 07. 2014 г.

На основании заявления № 03652

от 23.07.2014

Организация-изготовитель: ООО "Керама Марazzi"  
Адрес: 302024, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5 ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Керама Марazzi"  
Адрес: 302024, г. Орел, ул. Итальянская, д. 5 ( Россия )

Наименование продукции: Плитки керамические, керамический гранит "KERAMA MARAZZI"

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 5752-012-04693313-2009, EN 14411 В1а "Плитки керамические  
"керамический гранит". Технические условия"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5752-012-04693313-2009, EN 14411 В1а "Плитки  
керамические "керамический гранит". Технические условия", Протокол испытаний, Доверенность, макет  
этикетки, СЭЗ на производство, Свидетельство о регистрации, Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: керамика, керамический гранит

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации №  
ГСЭН.RU.ЦОА.165) №186/ТУ-10-11 от 09.11.2011 г.

№ 056560



Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф) естественных радионуклидов (ЕРН), Бк/кг

результат  
154

норматив  
не более 740

исследованного образца продукции соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) пункту 5.1.14. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)".

Область применения: **строительство, для внутренних и наружных работ**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.**


Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Плитки керамические, керамический гранит "KERAMA MARAZZI"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее заключение выдано взамен экспертного заключения № 77.01.07.П.002060.05.14 от 15.05.2014 г.



Главный врач  
(заместитель главного врача)

подпись

Иваненко А.В.

ф. и. о.

Заведующий отделом  
гигиены ИИИ



Эксперт (эксперты)

Румянцова А.И.  
  
Ертыолаев С. А.