

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ05.В.04249
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380740
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Частное акционерное общество "Элит Декор". Адрес: 04114 г. Киев, ул. Вышгородская, 48, Украина. Телефон +38 (044) 503-65-37, факс +38 (044) 502-47-44, e-mail: info@elitedecor.com.ua.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Частное акционерное общество "Элит Декор". Адрес: 08150 г. Боярка Киевской области, ул 40-лет Октября, 36, Украина. Телефон +38 (044) 503-65-37, факс +38 (044) 502-47-44, e-mail: info@elitedecor.com.ua.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Декоративные изделия (отделочные материалы) из пенополистирола с внешним покрытием: карнизы, молдинги, подоконники, колонны, боссажи, замки, накладки, пилястры, арки, балюстрады, угловые элементы, бордюры, розетки, декоративные элементы и демонстрационные боксы, изготовленные по ТУ У В.2.7-25.2-32044761-001:2012. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20 (умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М05674-ТР от 05.09.2014г., Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 выдан МЧС России 25.08.2010г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 5417-ао от 02.12.2013г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.09.2014 по 08.09.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян